



105 KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY
Z PRZYCHODNIĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŻARACH



Żary, 16 lipca 2024 r.
egz. poj.

Numer sprawy:
105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-28/ZO/2024

Do wiadomości Wykonawców

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania na wykonanie roboty budowlanej dostawy i montażu platformy schodowej dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

1. WYJAŚNIENIE TREŚCI DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA

W odpowiedzi na zapytanie do treści Ogłoszenia o zamówieniu podprogowym z dnia 11 lipca 2024r. na wykonanie roboty budowlanej pn.: **Dostawa i montaż platformy schodowej dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach**”, znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-28/ZO/2024 (dalej: „Ogłoszenie”), dla którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605. - dalej „PZP”) następuje zwolnienie ze stosowania przepisów PZP, **Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie nr 1. Czy dopuszczają Państwo inny rozmiar podestu platformy, np. 800x800 lub 800x900 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inny rozmiar podestu platformy (wszystko zależy od całkowitej szerokości platformy, tak ażeby zmieściła się w świetle klatki schodowej, umożliwiając dostęp do osoby poruszającej się platformą).

Pytanie nr 2. Jaka jest szerokość klatki schodowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szerokość klatki schodowej wynosi 132 cm.

Pytanie nr 3. Czy można zaproponować inne kolory platformy, toru i słupków? U nas standardowym kolorem RAL 7030

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inne kolory platformy, toru i słupków.

Pytanie nr 4. Czy dopuszczają Państwo inny udźwig platformy, np. 250 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza większy udźwig platformy, powyżej 225 kg.

Pytanie nr 5. Czy dopuszczają Państwo inne wykonie toru urządzenia, u nas dwie stalowe rury usytuowane równolegle wb siebie. Czy oferta na obejmować również wykonanie wypełnień toru aby służyła jako poręcz na schodach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Musi być ono bezpieczne i komfortowe dla pacjenta i osoby towarzyszącej.

Pytanie nr 6. Czy pilot radiowy jest obowiązkowy? Czy może być dodatkowa kasetka na przewodzie podłączona do platformy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pilot radiowy jest obowiązkowy. Zamawiający wymaga go dla osoby towarzyszącej.

Pytanie nr 7. Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość zamieszczenia większej ilości zdjęć obiektu oraz opisów i rezygnację z obowiązku wykonania wizji lokalnej z uwagi na krótki czas do złożenia oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wizja lokalna jest dodatkowym wymaganiem Zamawiającego w postępowaniu, przed złożeniem propozycji cenowej. Wizja lokalna jest niezbędna ze względu na nietypową lokalizację platformy oraz ograniczoną ilość miejsca.

Zamawiający w OPZ wymaga, aby przed złożeniem propozycji cenowej Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną pomieszczenia w obiekcie szpitala w celu faktycznego potwierdzenia zakresu prac oraz osobistego przeprowadzenia pomiarów z natury pomieszczenia, w których planowany jest montaż platformy schodowej.

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania propozycji cenowej i wyznacza nowy termin składania ofert na 18.07.2024 r. do godziny 10.00.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłonięcie kawałka okna napędem urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesłonięcie okna/kawałka okna napędem urządzenia.

2. ZMIANA TREŚCI DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA

Udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany treści dokumentów postępowania.

3. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zmianie ulega termin składania propozycji cenowych.

4. TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian zmianie ulega termin składania propozycji cenowych na **18.07.2024 r. do godziny 10.0**

5. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część dokumentów postępowania.

ZATWIERDZONO

*(zatwierdzenia dokonano na oryginale
Zamawiającego w wersji papierowej)*

.....

Wykonano w 1 egz. – a/acta

Sporządziła:

Katarzyna Cehańczuk, tel. 68 470 78 74

e-mail: przetargil@105szpital.pl

data wykonania 16.07.2024 r.

T:2612